

Hakemus

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukainen hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomaisen täyttää)

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

tarkastettu/hyväksytty . . . 20 . . . §

Terveydensuojeluviranomainen

1. Toiminnanharjoittajan tiedot

Toiminimi (kaupparekisterissä)	Y-tunnus		
Kärsämäen Vesihuolto Oy	0186490-0		
Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	
Aleksintie 1	86710	Kärsämäki	
Toiminnanharjoittaja/Yhteyshenkilö			
Mikko Vainio			
Puhelinnumero	Sähköposti ja/tai faksi		
044-4465821	mikko.vainio@karsamaki.fi		
Vedenjakelualue jota hakemus koskee	Vedenjakelualueelle toimitettavan talousveden määrä		
Karsamaen Vesihuolto Oy / Verkosto	182606 m ³ /a 500 m ³ /d		
Käyttäjien määrä			
2000			

2. Laskutustiedot ja osoite

Kärsämäen Vesihuolto Oy		
Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
PL 857	00019	SSC

Kohtien 3.1 – 3.8 täyttämiseen ohjeet liitteessä 1

3. Riskinarviointi	
Tehty pvm: 21.4.2021	Päivitetty pvm: 2.8.2021
3.1. Riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä	
Käytetty menetelmä on WSP	
3.2 Miten vedenottamoiden suoja-alueääräykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset on huomioitu riskinarvioinnissa	

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelinnumero	Valvontayksikön kunnat
PPKY Selänne / Ympäristöterveys PL 66, 85801 Haapajärvi Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki s-posti muotoa: etunimi.sukunimi@selanne.net www.selanne.net	Kirkkokatu 2, Haapajärvi Ollintie 26, Pyhäjärvi Keskuskatu 14, Kärsämäki	040 3008 274 040 3008 275 040 3008 273	Haapajärvi Pyhäjärvi Kärsämäki Reisjärvi

Pohjavedenottamoilla vesioikeuden määräämä lähisuoja alue on vain Porkankankankaalla 15ha v.1974. Muilla ottamoilla ei ole määrättyä lähisuoja aluetta. Ominaisuuspiirteet ja tilan seuranta on huomioitu pohjavesien suo-
 jelusuunnitelmassa 2011 (päivitys 2021) ja WSP palvelussa.

3.3 Riskinarviointiin ja riskinhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneet henkilöt

Mikko Vainio Kärsämäen Vesihuolto Oy Toimitusjohtaja, Jari Heinonen Kärsämäen Vesihuolto Asenta-
 ja/laitosmies, Tanja Lamberg PPKY Selänne Ympäristötarkastaja, Heikki Estola PPKY Selänne Ympäristötarkastaja,
 Hanna Hentilä PPO-Ely keskus Ylitarkastaja.

3.4 Luettelo tunnetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastu- mista

Tunnetut riskit on listattu Kärsämäen pohjavesien suo-
 jelusuunnitelmassa 2011 sekä WSP palvelussa.

3.5 Luettelo laitoksen käytössä olevista riskinhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähentä- miseksi

Riskinhallintatoimet on ilmoitettu WSP palvelussa.

3.6 Seurantaohjelma riskinhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi

Seurantaohjelma löytyy WSP:stä

3.7 Tarvittaessa toimenpideohjelma uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi

Toimenpideohjelma löytyy WSP:stä

3.8 Yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten

Luonnos riskinarvioinnista ja sen tulosten tiedottamisesta vedenkäyttäjille liitteenä.
 Julkaistaan vesiyhtiön internetsivuilla.

4. Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja aika

2.8.2021

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Mikko Vainio

Terveystieteiden lain 20 §:n mukaisen hakemuksen käsittelystä peritään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
 hallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu.

KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY TIEDOTTAA

Kärsämäen Vesihuollon talousvedenhankinnan riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin (pvm).

Riskinarvioinnin perusteella talousvedestä valvotaan tihennetysti [muuttuja/muuttujat, selitys miksi valvontaa tihennetty]. Lisäksi valvotaan [muuttujaa/muuttujia, selitys miksi valvotaan], joka ei sisälly sosiaali- ja terveysministeriön talousvesi-asetuksessa 1352/2015 säädettyihin muuttujiin.

Riskinarvioinnin perusteella valvotaan harvennetusti [muuttujaa/muuttujia], ja asetuksessa 1352/2015 säädetyn [muuttuja/muuttujat] valvonta on lopetettu, koska [selitys, miksi valvonta lopetettu]."

Kärsämäen Vesihuolto Oy
Mikko Vainio